

Image not found or type unknown



## PB conforme bâtiment découvert après 10 ans

Par mmamie, le **05/10/2013** à **18:31**

La société chargée de faire la maintenance de la VMC de mon immeuble vient de découvrir que ma chaudière à gaz est connectée sur le conduit VMC des salles de bains et WC au lieu d'être connectée sur la VMC chaudières. La découverte a eu lieu suite à de multiples pannes de ma chaudière . l'immeuble a été livré en 2003 avec certificat de conformité..etc. J'ai acheté mon appartement en 2008. Ai je un recours possible? car on me demande de brancher ma chaudière différemment donc de la changer pour une chaudière ventouse à mes frais.